



Produktsertifikat

Nr. 3521

SINTEF bekrefter at

Gjengede rørdeler i messing

er i samsvar med kravene i:

EN 10226-1 (dimensjoner) og EN ISO 6509 (avsinkningsbestandighet)
Tungmetallutlekkning etter NKB Produktregler 4
Produktene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

Merikarvian LVI-Tuote Oy

Merikarviantie 653,
29900 Merikarvia, Finland

Produsent:

Merikarvian LVI-Tuote Oy
29900 Merikarvia, Finland

Utstedt: 14.01.2019

Gyldig frem til 01.02.2024 forutsatt at sertifikatet er listet på
www.sintefcertification.no

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065



.....
Steinar K. Nilsen
Sertifiseringsleder